

泰州检察院消防设备安装

询价文件

项目编号：JSHQ20220615

江苏省泰州市人民检察院

江苏华强工程投资管理咨询有限公司

二〇二二年六月

泰州检察院消防设备及安装 询价采购

江苏华强工程投资管理咨询有限公司受泰州市人民检察院的委托，就其泰州检察院消防设备采购及安装询价采购，欢迎符合资格的供应商前来参加本次询价采购活动。

一、项目概括

- 1、项目名称：泰州检察院消防设备采购及安装
- 2、项目编号：JSHQ20220615
- 3、采购预算：15 万元

二、合格供应商资质要求

参加本次政府采购活动供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条以及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关规定及以下要求：

- (1) 投标人必须是中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的企事业法人；
- (2) 投标人在采购人处有不良行为的不得参加投标；
- (3) 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- (4) 本项目不支持联合体投标，中标后不允许分包或转包；
- (5) 凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

三、采购需求

序号	系统	名称	内容	解决方案	规格型号	单位	数量	备注 (以下均含 安装及辅材)
1	火灾报警系统	火灾显示盘	南楼 2F 火灾显示盘线路故障	重新布线 50M、PVC 管 20*50M	24v 线 50M 、信号线 50M、PVC 管 20*50M	米		
2	火灾报警系统	火灾显示盘	南楼 3F 火灾显示盘线路故障	重新布线 50M、PVC 管 20*50M	24v 线 50M 、信号线 50M、PVC 管 20*50M	米		
3	火灾报警系统	火灾显示盘	主楼 8F 火灾显示盘故障	更换	Model: LD128EN(D)	个	2	
4	火灾报警系统	火灾显示盘	主楼 9F 火灾显示盘故障	更换	Model: LD128EN(D)	个	2	
5	火灾报警系统	点型光电感烟火灾探测器	主楼 1F 至 9F 部分设备老化	故障点位更换	Model: JTY-GM-LD3000EN/A	套	100	
6	火灾报警系统	点型感温火灾探测器	主楼 1F 至 9F 部分设备老化	故障点位更换	Model: JTW-ZDM-LD33001EN	套	20	
7	火灾报警系统	火灾声光报警器	主楼 1F 至 9F 部分设备老化	故障点位更换	YJ8402	套	30	
8	火灾报警系统	消火栓按钮	主楼 1F 至 9F 部分设备老化	故障点位更换	Model:LD2002EN	套	30	
9	火灾报警系统	手动火灾报警按钮	主楼 1F 至 9F 部分设备老化	故障点位更换	J-SAP-M-LD2000EN	套	30	

10	火灾报警系统	主机移位	线路、管路、主机更新	主机移位到保安室	主机 LD128E2-T-3584C、	项	1	<p>入柜安装,占 9U 空间。12.1 英寸彩色液晶显示,触摸屏操作方式,中英文显示灵活切换。20 回路,联动地址与报警地址混编,含打印机。需配 LD5804EN 主机电源</p> <p>(报警、联动)及联动备用电源使用。可作为集中区域机使用,备电需配 12V38Ah 电池 2 节,需配专用通讯模块实现控制器</p> <p>间联网功能。可配接二线制、四线制产品</p>
11	CRT 图形显示系统	更新			CRTLD6901(高配版	套	1	<p>此装置由液晶工控一体机、消防控制室图形显示装置软件、智能密钥加密锁等硬件组成,最多可同时安装 2 块 LD6901-A 通讯板,另外可输出 3 路串行接口、具备</p> <p>触摸屏功能。安装时可入立柜或琴台柜,也可壁挂,壁挂时需单独配置壁挂件,可实现消防控制室图形显示功能,使用人员可通过鼠标或触屏操作系统界面。此产品可实现与第三方消防设备系统集成及联网(第三方消防设备需满足利达一体化通讯协议及通讯接口要求),现场如通过 CANbus 与第三方设备联网时需额外配接一块 LD6901-A 通讯转换板,该</p> <p>LD6901-A</p> <p>通讯转换板可安装在此产品后壳背板里</p>

12	整体联动调试					项	1	
1	消防给水系统	屋顶喷淋稳压泵 1#	泵体锈蚀, 开裂	整体更换	XBD3/5*50L	台	1	
2	消防给水系统	喷淋头	喷淋头老化	更换	DN15	个	200	
3	消防给水系统	湿式报警阀 1#	更换湿式报警阀	更换	DN150	套	2	
4	整体联动调试					项	1	
1	应急照明系统	嵌入式应急疏散指示灯 (左)	灯具故障、应急时间不足、照度不达标	更换	嵌入式内寸 35.2*12.7 孔距 36.5	盏	40	AC220V
2	应急照明系统	嵌入式应急疏散指示灯 (右)	灯具故障、应急时间不足、照度不达标	更换	嵌入式内寸 35.2*12.7 孔距 36.5	盏	40	AC220V
3	应急照明系统	壁挂式安全出口	灯具故障、应急时间不足、照度不达标	更换	壁挂式	盏	20	AC220V
4	应急照明系统	壁挂式双头灯	南楼灯具故障、应急时间不足、照度不达标	更换	吸顶式	盏	30	AC220V
5	应急照明系统	双管应急照明灯	主楼地下车库、灯具故障	更换	吸顶式	盏	20	AC220V
6	应急照明系统	应急筒灯	灯具故障、应急时间不足、照度不达标	更换	4 寸	盏	40	AC220V

1	消防设施	灭火器	南楼灭火器过期，无法使用	全部更换	4KG/干粉	瓶	50	手提式
2	消防设施	灭火器	南楼灭火器过期，无法使用	全部更换	5KG/干粉	瓶	6	手提式
3	消防设施	消防水带	水带老化严重，无法使用	更换	65/25	卷	60	
4	消防设施	消防栓头	地下车库消防栓头漏水	更换	65	个	10	非减压

以上设备免费质保2年。

2、质量保证及售后服务

(1) 供应商应按招标文件规定货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

(2) 供应商提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供应商应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

更换：由供应商承担所发生的全部费用。

贬值处理：由甲乙双方协议定价。

退货处理：供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

(3) 如在使用过程中发生质量问题，供应商在接到采购人通知后在 4 小时内到达采购人现场。

(4) 在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3、货物包装、发运及运输

(1) 供应商应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。

(2) 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

(3) 供应商在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到采购人 48 小时前通知采购人，以准备接货。

(4) 货物在交付采购人前发生的风险均由供应商负责。

(5) 货物在规定的交付期限内由供应商送达采购人指定的地点视为交付，供应商同时需通知采购人货物已送达。

4、违约责任

(1) 采购人无正当理由拒收货物的，采购人向供应商偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

(2) 采购人无故逾期验收和办理货款支付手续的，采购人应按逾期付款总额每日万分之五向供应商支付违约金。(3) 供应商逾期交付货物的，供应商应按逾期交货总额每日千分之五向采购人支付违约金，由采购人从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，采购人可解除本合同。供应商因逾期交货或因其他违约行为导致采购人解除合同的，其履约保证金不予退还，如造成采购人损失超过履约保证金的，超出部分由供应商继续承担赔偿责任。

(4) 供应商所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，供应商愿意更换货物但逾期交货的，按供应商逾期交

货处理。供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同。

四、报价

1、投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写报价函。投标人分项列举不全的，视为优惠。

2、 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表，在表中标明所提供的设备及软件品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号以及交货期。

3、有关费用处理

投标人的报价应包括但不仅仅包括材料费用（含辅材）、加工制作费用、运输费用、安装费、售后服务费、培训费、税金、国际国内运输保险等费用。中心不承担投标人合同缔结及履行中的一切费用。

4、投标报价

如果有国内提供的设备和服务直接按人民币报价并计入总价。

所有国外提供的设备和软件投标报价表应包括每个设备和软件的美元列表价、汇率、人民币列表价、折扣换算为人民币单价及合计价，这些价格均指含税价。

成交供应商应在领取成交通知书之前向代理机构缴纳中标服务费 2000 元整，供应商应将此费用考虑进报价中。

5、所有报价应是唯一的，招标人不接受有选择的报价。

五、交货与验收

1、交货期、交货方式及交货地点

交货期： 20 日历天交付使用。

交货方式及交货地点： 采购人指定地点。

2、调试和验收

(1) 采购人对供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进

行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人需在五个工作日内验收。

(2) 供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

(3) 采购人对供应商提供的货物在使用前进行调试时，供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

(4) 对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

(5) 验收时供应商必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由甲乙双方协商解决。

六、付款方式及要求

合同项下的款项由采购人办理结算，具体支付方式约定如下：

1、付款方式：经验收合格后付总价的 97%，剩余款项作为质保金，在免费质保期结束后结清。

2、结算时，供应商必须提供供应商单位名称的增值税发票，发票上需写明单位名称、货物名称、品牌、数量、单价、总价。

3、支付方式：银行转账

七、响应文件至少应包含以下材料

(复印件加盖供应商公章，否则视同未提供)

(1) 具有独立承担民事责任能力的企事业法人营业执照 (复印件，原件开标评标期间携带备查)

(2) 投标人法定代表人授权委托书 (格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外)；

(3) 投标人法定代表人身份证复印件；

(4) 投标人法定代表人授权代表身份证复印件 (法定代表人亲自参加投标的除外)；

(5) 按照本文件第一章第 3 条“合格的投标人必须具备的条件及资格”应当提供的证书、承诺、材料（复印件，原件开标评标期间携带备查）；

(6) 承诺书（格式见附件）；

(7) 投标函、开标一览表、投标报价表（按照本文件附件统一提供的规范表式填写，分项报价可自行列举）；

(8) “采购需求”部分要求必须投标时提供的证书、承诺、材料（复印件，原件开标评标期间携带备查）；

(9) 投标人认为应当提交的其他材料。

注：响应文件应装订成册，并由供应商的法定代表人或其授权代表签名并加盖单位公章（骑缝章）。本次响应文件有效期为 30 天。

以上响应文件一式叁份（一正贰副，在响应文件封面上标注）。供应商应将响应文件正本和所有副本密封后，在外封袋上加盖供应商单位公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

八、评定成交的标准

1、询价小组应当从通过资格审查的供应商中按质量和服务均能满足采购文件实质性要求（满足采购人所列的技术参数的所有要求），且报价最低的原则确定成交供应商；

2、如出现两个或两个以上实质性响应采购文件要求且报价均为最低的供应商，则按签到顺序进行抽签确定成交供应商。

九、保证金

1、 询价保证金金额：本项目无须缴纳投标保证金

2、成交供应商在合同签订前需向采购人缴纳履约保证金（履约保证金，金额为成交价的 10%，期限为项目验收合格后，凭采购人盖章生效的验收单退还履约保证金，不计利息）。

十、询价时间及地点

1、响应文件接受开始时间：2022年6月27日下午14:30整

响应文件接受截止时间：2022年6月27日下午15:00整

询价时间：2022年6月27日下午15:00整

2、询价地点：泰州市海陵南路179号华诚大厦B座9楼。

十一、特别声明

1、供应商应严格对照“供应商资质要求”慎重决定参与报价，询价小组对达不到规定资质和相关服务要求的供应商的响应文件将作无效响应文件处理，采购人不承担供应商任何损失和费用。

2、响应文件接受截止时间后送达的响应文件、未按本询价通知书要求密封及盖章的响应文件，采购代理机构将予以拒收。

3、供应商法定代表人或授权代表未签名和未加盖供应商单位公章的响应文件、未响应询价通知书实质性需求的响应文件，评委会将作无效响应文件处理。

4、因供应商自身原因，在评审工作期间，不能及时、完整、有效提供相关原件以供评委会查询，由此导致不利于其响应文件的评审后果由供应商自行承担。

除此之外，询价小组将根据政府采购相关法律法规和本询价通知书对响应文件中存在的其他问题进行处置。

十二、参加询价确认函：

(1) 参加询价单位必须在2022年6月26日17:00之前将《参加询价确认函》发到本公司邮箱125151172@qq.com。在规定时间内未发送的代理公司有权拒绝其参加询价。并缴纳300元工本费。供应商须按规定报名登记，参与投标。报名供应商不符合资格要求随意报名或报名后无故不参与投标的，作为有不良行为的供应商记录在采购人处。

(2) 格式：

参加询价确认函

XXXX单位：

我单位已购买了贵单位泰州检察院消防设备采购及安装询价采购项目（编号：

JSHQ20220615)的询价文件,经我单位研究,决定准时参加本项目的询价采购活动。

我单位名称: , 联系人: , 手机: , 邮箱: 。

单位(盖章):

年 月 日

联系方式:

泰州市人民检察院项目联系人:刁先生 联系方式: 18115988886

采购代理联系人:陈先生 联系电话: 0523-86882663

二〇二二年六月二十二日